



AFSTÖÐUMYND 1:500

Byggingarlýsing Sjafnargata 2. Akureyri

Staðgreinir: 6000-1-73610020
Landnúmer: 227169
Lóðarstærð: 7595m²
Nýtingarhlutfall: 0,001
Fjöldi bílastæða: Tvö hraðhleðslustæði

Verkefnið
Á lóðinni er fyrirhugað að byggja sjálfsafgreiðslustöð ÓB með þremur eldsneytisdælum, ásamt rafhleðslustæðum.

- Sótt er um að:**
1. Koma fyrir nýrri sjálfsafgreiðslustöð á steypu áfyllingarplani með dæluskýggi.
 2. Koma fyrir tæknirými í tengslum við sjálfsafgreiðslustöð
 3. Koma fyrir ID skilti
 4. Koma fyrir tveimur hraðhleðslustæðum fyrir rafmagn á austurhluta lóðar ásamt tilheyrandi tækjabúnaði.

Stærðir:		MHL
Nýtt tæknirými er:	6,7 m ² og 18,4 m ² .	MHL 01
Dæluskýggi	190 m ²	MHL 02
50m ³ tankur	40m ³ fyrir diesel og 10m ³ fyrir lítað diesel.	MHL 03
40m ³ tankur	30m ³ fyrir bensín og 10m ³ AD Blue	MHL 04
Steypu dæluplan / áfyllingarplan	242 m ²	

Lýsing
Dæluvegur er útbúnaur dælum sem þjóna svæði beggja vegna eyju. Dælurnar eru útbúnaur VAPOUR kerfi sem sýgur upp bensínufur á meðan dælt er. Árekstravarnir eru úr stáli sem eru boltaðar niður í dæluplan. Á dæluvegu er komið fyrir handslökkvitæki og sorpiláti úr ryðfriú stáli. Dæluskýggi er úr stáli með dempaðri lýsingu í skyggiskanti.

Tæknirými er úr steinsteyptum samlokueiningum með einangrunarplasti og þakeiningum á steypum grunn. Botnplata er steypu. PVC-dúkur er á þaki undir steinmál. Hurð er úr stáli eða áli.

Tvö hraðhleðslustæði eru á lóð. Hraðhleðslukassi er undir skýli úr stáli og gleri.

Eldsneytisgeymar eru smíðaðir skv. viðurkenndum stöðlum, EN 12285. Geymarnir eru tvöfaldir stálgeymar, tæringarvarðir með polyurethan húð. Milli laga er vakúm. Í öllum vöktuðum hölfum er yfirfyllingavörn. Eimur bensínufu er tekinn í olíuáfyllingabil. Ofan á geymum eru brunnar með læstum lokum. Hæð útloftunnar geyma og olíuskilju eru 3,5m. og utan um rörin er sívalningur úr ryðfriú gatastáli.

Olíulagnir eru skv. DIN-2440 eða að sambærilegum gæðum. Allar olíulagnir eru með lekavörn. Á dælu- og áfylliplani er niðurföll tengd við sand- og olíuskilju. Afgreiðslu- og áfylliplan er steinsteypt. Öll efni og vinna skal vera í samræmi við viðeigandi staðla og reglugerð um brunavarnir.

Kröfur eru um CE-merkingar byggingarefna og búnaðar.

Lagnir og mengunarnavnir
Frárennsli frá dælu- og áfyllingarplani er leitt í sand og olíuskilju úr HDPE plasti gerð NS = 2,5 fl.1, vörunúmer 44749U frá Borgarplasti. Vökvarúmmál = 3850L, olíurúmmál = 4200L, sandrými = 1330L. Tengistútar ø160. Útloftun er frá olíuskilju.

Vatn frá olíuskilju fer í holræsakerfi. Olíuinnihald vökvafasans sem kemur frá olíuskilju á ekki að vera meiri en 5 mg/l. Skiljur og geymar eru búnir viðvörðunarbúnaði sem segir til um hvenær tæmingar sé þörf. Olíuskiljur eru hannaðar samkvæmt EN 858-1:2002 og EN 858-2:2003 að auki er stuðst við "Leiðbeiningar um olíuskiljur, 3ja útgáfa" útgefið af umhverfissöfnun 2005.

Skilti – verðskilti
ID verðskilti er úr stálprófilum á steinsteyptum sökkli. Skiltið er klætt lituðu plexigleri, lýst innan frá. Lýsing er dempuð.

ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300 FAX 515 0319
www.ask.is



Gunnar Órn Sigurðsson

kt:130666-3379
gunnar@ask.is

VERKEFNI SJAFNARGATA 2 AKUREYRI

TEGUND TEKNINGAR
ADALTEIKNING
HEITI TEKNINGAR
Afstöðumynd og byggingarlýsing

MKV. Í AZ	1:500
HANNAÐ	GÓŠ
TEKNAÐ	LGS
YFRF.	TP
DAGS.	25.03.2019
ÚTGÁFA	

VERK.NR.	AUDKENNI - NÚMER TEKNINGAR	ÚTGÁFA
1804	10-01	